

煙突から排出される排ガス中の濃度測定

平成30年度

平成30年11月26日現在

| 測定事項 | 測定頻度 | 測定位置 | 採取年月日 | 測定結果年月日 | 測定結果 | 基準値 |
|---------|------|------|------------|------------|----------------------------|--------------------------|
| ダイオキシン類 | 1回/年 | 煙突 | 平成30年4月20日 | 平成30年5月18日 | 0.023ng-TEQ/m ³ | 0.1ng-TEQ/m ³ |

| 測定事項 | 測定頻度 | 測定位置 | 測定年月日 | 測定結果年月日 | 測定の結果 | | |
|-----------|------------------------|-------|---------------------|-----------|-------|---------------------------|------|
| | | | | | 測定結果 | 基準値 | |
| 煤煙濃度測定 | 1回/2ヶ月 (全水銀は1回/4ヶ月) | 煙突 | 2018/4/20 | 2018/5/2 | ばいじん | <0.001 g/m ³ N | 0.04 |
| | | | | | 塩化水素 | 6 mg/m ³ N | 700 |
| | | | | | 硫黄酸化物 | <0.036 ppm | 44 |
| | | | | | 窒素酸化物 | 100 ppm | 250 |
| | | | | | 全水銀 | <1 μg/m ³ N | 50 |
| | | | 2018/6/21 | 2018/7/2 | ばいじん | <0.001 g/m ³ N | 0.04 |
| | | | | | 塩化水素 | 6 mg/m ³ N | 700 |
| | | | | | 硫黄酸化物 | <0.031 ppm | 44 |
| | | | | | 窒素酸化物 | 160 ppm | 250 |
| | | | | | 全水銀 | <1 μg/m ³ N | 50 |
| | | | 2018/8/23 | 2018/9/5 | ばいじん | <0.001 g/m ³ N | 0.04 |
| | | | | | 塩化水素 | 7 mg/m ³ N | 700 |
| | | | | | 硫黄酸化物 | <0.029 ppm | 44 |
| | | | | | 窒素酸化物 | 100 ppm | 250 |
| | | | | | 全水銀 | <1 μg/m ³ N | 50 |
| | | | 2018/10/24 | 2018/11/6 | ばいじん | <0.001 g/m ³ N | 0.04 |
| | | | | | 塩化水素 | 38 mg/m ³ N | 700 |
| | | | | | 硫黄酸化物 | <0.030 ppm | 44 |
| | | | | | 窒素酸化物 | 93 ppm | 250 |
| | | | | | 全水銀 | <1 μg/m ³ N | 50 |
| | | | 平成30年12月予定 | | ばいじん | g/m ³ N | 0.04 |
| | | | | | 塩化水素 | mg/m ³ N | 700 |
| | | | | | 硫黄酸化物 | ppm | 44 |
| | | | | | 窒素酸化物 | ppm | 250 |
| 全水銀 | μg/m ³ N | 50 | | | | | |
| 平成31年2月予定 | | ばいじん | g/m ³ N | 0.04 | | | |
| | | 塩化水素 | mg/m ³ N | 700 | | | |
| | | 硫黄酸化物 | ppm | 44 | | | |
| | | 窒素酸化物 | ppm | 250 | | | |
| | | 全水銀 | μg/m ³ N | 50 | | | |

| | |
|------------------------|---------|
| バグフィルターに堆積したばいじんを除去した日 | 運転時自動排出 |
| 減温塔に堆積したばいじんを除去した日 | 運転時自動排出 |